



ORGANIZACE PRO VÝKON SPOLEČNÝCH ČINNOSTÍ

V PLYNÁRENSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY

CERTIFIKÁT

o registraci pod číslem: 0178/2009

Výrobek: Opláštěná HDPE trubka PP pláštěm pro tlakový rozvod plynu DUALTEC

Kód výrobku: 936, 945

Žadatel: GASCONTROL PLAST, a.s.
Dělnická 46, 735 64 Havířov - Suchá

Výrobce: GASCONTROL PLAST, a.s.
Dělnická 46, 735 64 Havířov - Suchá

U registrovaného výrobku bylo provedeno posouzení shody se stanovenými požadavky na kvalitu výrobků pro plynárenství. Certifikační a registrační orgán výrobků a organizací GAS s.r.o. tímto osvědčuje, že u předmětného výrobku zjistil shodu s požadavky stanovenými v CP 15-26-2003/IV.

Nedílnou součástí tohoto certifikátu je zpráva z dozoru č. 7/2009 ze dne 25. srpna 2009.

Základní technické údaje:

Základní trubka:

ELTEX TUB 121, Borealis HE 3190 LS, VESTOLEN A 6060 R,
HDPE XS10 B, SDR 11 a SDR 17,6

Ochranný plášť:

polypropylén

Průměry d_n :

20, 25, 32, 40, 50, 63, 90, 110, 125, 160, 225

Barva:

oranžovo-žlutá (základní trubka černá s podélnými oranžovo-žlutými pruhy)

Médium:

zemní plyn, svítiplyn, bioplyn a plynná fáze propanu

Použití:

bez obsypu do zrnitosti materiálu max. 63 mm a bezvýkopové technologie bez ochranné trubky

Výrobek byl zaregistrován v registračním systému GAS s.r.o. a žadateli byla udělena licence k užívání značky kvality CG.

Grafická podoba značky je následující :



Platnost certifikátu je podmíněna kladným výsledkem dozoru prováděného minimálně jedenkrát ročně v době platnosti certifikátu.

Platnost certifikátu do: **bez omezení**

V Praze dne: 26. srpna 2009


vedoucí COVO




ředitel GAS s.r.o.

GAS s.r.o., Novodvorská 803/82, 142 00 Praha 4

Certifikační a registrační orgán výrobků a organizací GAS s.r.o., Denisovo nábřeží 6, 301 00 Plzeň 1